

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département **ARDECHE**

Commune **LABLACHERE**

Réseau(x) **LABLACHERE CEDAT**

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau **- LABLACHERE - Hameau Cedat**

Rechercher

Bulletin précédent

Informations générales

Date du prélèvement	17/02/2026 10h49
Commune de prélèvement	LABLACHERE
Installation	LABLACHERE CEDAT
Service public de distribution	LABLACHERE COMMUNALE
Responsable de distribution	MAIRIE DE LABLACHERE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE LABLACHERE

Conformité

Conclusions sanitaires	Fait d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	non

Résultats d'analyses

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100ml
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Température de l'eau *	9.1 °C	≥ et ≤ °C	≥ et ≤ 25 °C.
Coloration	<5 mg(Pl)/L		≤ 15 mg(Pl)/L
Aspect (qualitatif) *	Aspect normal		
Odeur (qualitatif)	Aucun changement anormal		
Saveur (qualitatif)	Aucun changement anormal		
Turbidité néphélométrique NFU	0,36 NFU		≤ 2 NFU
Chlore libre *	0,30 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total *	0,35 mg(Cl ₂)/L		
Titre hydrotimétrique	1,15 °f		
pH *	6,8 unité pH		≥6,5 et ≤ 9 unité pH
Titre alcalimétrique complet	1,35 °f		
Magnésium	1,7 mg(Mg)/L		
Sulfates	1,1 mg/L		≤ 250 mg/L
Chlorures	3,8 mg/L		≤ 250 mg/L
Conductivité à 25°C	<50 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Calcium	1,8 mg/L		
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L	≥ et ≤ mg/L	≥ et ≤ 0,1 mg/L
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	≤ 0,5 mg/L	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,03 mg/L	≤ 1 mg/L	
Nitrates (en NO ₃)	1,5 mg/L	≤ 50 mg/L	
Carbone organique total	<0,2 mg(C)/L		≤ 2 mg(C)/L

* Analyse réalisée sur le terrain